



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 12\_04.02.2015**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Учреждения дополнительного образования
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, Усманский р-н, г. Усмань, ул. Новоселов, д. 4а
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3676,3 кв. м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка Нет \_\_\_\_\_ кв. м
- 1.4 Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта 2011
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального 2020

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)  
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная  
школа Усманского муниципального района Липецкой области

краткое наименование МБОУ ДОД ДЮСШ г. Усмань

- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, Усманский р-н, г. Усмань, ул. Новоселов, д. 4а
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности муниципальная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность Усманский р-н
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) \_\_\_\_\_
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты \_\_\_\_\_

**2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности Образование->Учреждения дополнительного образования
- 2.2 Виды оказываемых услуг Оздоровительно-образовательные, Подготовка спортсменов и обеспечение их участия в сборах и соревнованиях, Предоставление спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом
- 2.3 Форма оказания услуг обслуживание в условиях стационарных предприятий
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети, Взрослые (трудоспособные), Пожилые
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: 0
- 2.6 Плановая мощность:  
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 1200 вместимость \_\_\_\_\_ пропускная способность 120
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Маршрут автобуса "Вокзал-Песковатка", остановка "Спорткомплекс". Выход с автобуса на правую сторону, по асфальтированной дорожке поворот на право к "Спорткомплексу".  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
- 3.2.4 Перекрестки: \_\_\_\_\_
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:  
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А, ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А, ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(Г, У), ДЧ-И(К, О, С)
2	Вход в здание	ДП-И(Г, У), ВНД-И(К, О, С)
3	Пути движения внутри здания	ДЧ-И(С, Г, У), ВНД-И(К, О)
4	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И(С, Г, У)ВНД-И(К, О)
5	Средства информации и телекоммуникации	ДП-И(Г, У), ВНД-И(К, О, С)
6	Помещения культурно-массового обслуживания	ДП-И(К, Г, У), ДЧ-И(О, С)
7	Пути движения внутри здания	ДП-И(К, О, Г, У), ДУ-И(С)
8	Помещения культурно-массового обслуживания	ДП-И(К, Г, У), ДЧ-И(О, С)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДУ-В

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	<p>Этаж 1: Вход на территорию -&gt; Путь к главному (специализированному) входу в здание -&gt; Открытая лестница -&gt; Высота ступеней и ширина проступи -&gt; высота подъема ступеней - снизить высоту подъема ступени до 12 см.;</p> <p>Этаж 1: Вход на территорию -&gt; Путь к главному (специализированному) входу в здание -&gt; Открытая лестница -&gt; Высота ступеней и ширина проступи -&gt; ширина проступи - увеличить ширину поступи до 40 см.;</p> <p>Этаж 1: Вход на территорию -&gt; Путь к главному (специализированному) входу в здание -&gt; Открытая лестница -&gt; Контрастная окраска ступеней -&gt; первая ступень - сделать контрастную окраску первой ступени;</p> <p>Этаж 1: Вход на территорию -&gt; Путь к главному (специализированному) входу в здание -&gt; Открытая лестница -&gt; Контрастная окраска ступеней -&gt; последняя ступень - сделать контрастную окраску последней ступени;</p> <p>Этаж 1: Вход на территорию -&gt; Путь к главному (специализированному) входу в здание -&gt; Открытая лестница -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - нанести рельефную (тактильную) полосу перед маршем;</p> <p>Этаж 1: Вход на территорию -&gt; Путь к главному (специализированному) входу в здание -&gt; декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями;</p> <p>Этаж 1: Вход на территорию -&gt; Путь к главному (специализированному) входу в здание -&gt; декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями;</p>
2	Вход в здание	<p>Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -&gt; Габариты площадки -&gt; глубина - увеличить глубину площадки до 220 см.;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - нанести рельефную (тактильную) полосу перед маршем;</p> <p>Этаж 1: Тамбур -&gt; Габариты тамбура -&gt; глубина - увеличить глубину тамбура до 220 см.;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Контрастная окраска ступеней -&gt; первая ступень - сделать контрастную окраску первой ступени;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Контрастная окраска ступеней -&gt; последняя ступень - сделать контрастную окраску последней ступени;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -&gt; Поручни с двух сторон - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам</p>
3	Пути движения внутри здания	<p>Этаж 1: Коридор/холл -&gt; Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Контрастная окраска крайних ступеней - сделать контрастную окраску первой ступени;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Подъемник для инвалидов - установить подъемник для инвалидов;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - нанести рельефную (тактильную) полосу перед маршем;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором;</p> <p>Этаж 2: Коридор/холл -&gt; Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы</p>
4	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Этаж 1: Душевая -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабинку для инвалидов;</p> <p>Этаж 1: Душевая -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабинку для инвалидов;</p> <p>Этаж 1: Душевая -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабинку для инвалидов;</p> <p>Этаж 1: Санузел отдельный -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабинку для инвалидов;</p> <p>Этаж 1: Санузел отдельный -&gt; Дверной проём -&gt; высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Санузел отдельный -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Санузел отдельный -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 1: Санузел отдельный -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабинку для инвалидов;</p> <p>Этаж 1: Санузел отдельный -&gt; Раковина -&gt; опорный поручень - установить опорные поручни</p>

5	Средства информации и телекоммуникации	<p>Этаж 1: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -&gt; Надписи -&gt; высота прописных букв - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -&gt; Указатели, пиктограммы - нанести указатели и пиктограммы;</p> <p>Этаж 1: Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы - оборудовать помещение малогабаритными аудиовизуальными справочными системами;</p> <p>Этаж 1: Речевые информаторы и маяки - установить речевые информаторы и маяки;</p> <p>Этаж 1: Световые текстовые табло для вывода оперативной информации - оборудовать помещение световыми текстовыми табло;</p> <p>Этаж 1: Тактильные средства информации о предоставлении услуги - установить тактильные средства информации о представлении услуг;</p> <p>Этаж 1: Телефоны и таксофоны -&gt; Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В) - оборудовать помещение таксофоном;</p> <p>Этаж 1: Телефоны и таксофоны -&gt; Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) - оборудовать помещение таксофоном;</p> <p>Этаж 1: Телефоны и таксофоны -&gt; Текстсофоны (текстовые телефоны) - оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном);</p> <p>Этаж 1: Телефоны и таксофоны -&gt; Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами – оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</p>
6	Помещения культурно-массового обслуживания	<p>Этаж 1: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 1: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 1: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Этаж 2: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 2: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 2: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Этаж 2: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.</p>

7	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию, Вход на территорию -&gt; Путь к главному (специализированному) входу в здание -&gt; места отдыха: через 200 м, Вход на территорию -&gt; ширина прохода, калитки, проема в ограждении (в свету); Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: Крыльцо (входная площадка) -&gt; Габариты площадки -&gt; глубина, Лестница наружная -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, Тамбур -&gt; Габариты тамбура -&gt; глубина, Лестница наружная -&gt; Контрастная окраска ступеней -&gt; первая ступень, Лестница наружная -&gt; Контрастная окраска ступеней -&gt; последняя ступень, Лестница наружная -&gt; Поручни с двух сторон; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: Коридор/холл -&gt; Тактильная полоса, Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Контрастная окраска крайних ступеней, Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Подъемник для инвалидов, Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, Лестница в зоне оказания услуги -&gt; Эскалатор, траволатор; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: Душевая -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов, Санузел отдельный -&gt; Количество кабин, оборудованных для инвалидов, Санузел отдельный -&gt; Дверной проём -&gt; высота внутреннего порога, Санузел отдельный -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога, Санузел отдельный -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проема двери в свету, Санузел отдельный -&gt; Раковина -&gt; опорный поручень; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -&gt; Надписи -&gt; высота прописных букв, Визуальные средства информации о предоставлении услуги -&gt; Указатели, пиктограммы, Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, Речевые информаторы и маяки, Световые текстовые табло для вывода оперативной информации, Тактильные средства информации о предоставлении услуги, Телефоны и таксофоны -&gt; Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), Телефоны и таксофоны -&gt; Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), Телефоны и таксофоны -&gt; Текстотелефоны (текстовые телефоны), Телефоны и таксофоны -&gt; Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами; Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота наружного порога, Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; высота внутреннего порога, Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Дверной проём -&gt; Ширина проема двери в свету</p>
---	--------------------	--

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И(У), ВНД-И(К, О, С, Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

#### 4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его

#### 4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- |                                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Анкеты (информации об объекте):   | от <u>02.02.2015</u> |                      |
| 2. Акта обследования объекта: № акта | <u>12 04.02.2015</u> | от <u>02.02.2015</u> |
| 3. Решения Комиссии:                 |                      | от                   |